

Pan Remigiusz Piotr Bzowski upoważniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń do:

- a) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

II. Na podstawie § 15 i 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ uprawnienia niniejsze uprawniają do :

- 1) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności niniejszych uprawnień,
- 2) projektowania obiektu budowlanego związanego z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdów (§ 24 ust. 1).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:



PRZEWODNICZĄCY

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Niedostat
dr inż. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZĄCY

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Drewnowski
mgr inż. Zbigniew Drewnowski

CZŁONEK

Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej

Wesołowski
dr inż. Marek Wesołowski

Otrzymują:

1. Pan Remigiusz Piotr Bzowski
83-110 Teczew, ul. Władysława Jurgo 11c/2
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aa



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-9YC-GW1-6F5 *

Pan Remigiusz Piotr Bzowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0228/12
adres zamieszkania ul. Władysława Jurgo 11 c/2, 83-110 Tczew
jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-30 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



Gdańsk, dnia 23 czerwca 2015 r.

sygn. akt. 2/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 ze zm.) i **art. 12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4a** ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz **§ 10 i § 14 ust. 1** rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, że spełnione zostały warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po złożeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

**Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa**
stwierdza, że:

Pan ŁUKASZ ŁUKASZEWICZ
magister inżynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 07.07.1982 r. w Pszczółkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0001/PWOT/15

**do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych**

UZASADNIENIE

W związku z uwzględnieniem w całości żądania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstępuje się od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnień budowlanych wskazano na odwozie decyzji.

Pan Łukasz Łukaszewicz upoważniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.), w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, bez ograniczeń do:

- a) projektowania, sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- b) kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi,
- c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów,
- d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniają do:

- 1) sporządzania projektu zagospodarowania działki lub terenu, w zakresie specjalności niniejszych uprawnień,
- 2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Skład orzekający Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej:



PRZEWODNICZĄCY
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej


dr inż. Leszek Niedostatkiwicz

WICEPRZEWODNICZĄCY
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej



dr inż. Marek Wesolowski

CZŁONEK
Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej


mgr inż. Maciej Malinowski

Otrzymują:

1. Pan Łukasz Łukaszewicz
83-000 Pruszcz Gdański, ul. Jana Kochanowskiego 77
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. aa



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-QNJ-7K6-Q94 *

Pan Łukasz Łukaszewicz o numerze ewidencyjnym POM/BT/0234/15
adres zamieszkania ul.Kochanowskiego 77, 83-000 Pruszcz Gdański
jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-01-01 do 2018-06-30.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



Warszawa, dnia 09.07.1998 r.

**Państwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Poczta
Główny Inspektor**

L.dz.GI/DBL/7055/98

DECYZJA Nr 1179/98/U

Pan **mgr inż. Antoni Łukaszewicz**
urodzony dnia **25.08.1953 r. w Osicach**

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z późniejszymi zmianami) w związku z § 11 rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 10 października 1995r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu wniosku, z dnia **15.03.1998 r.**, w sprawie nadania uprawnień budowlanych w telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu

**nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji**

do **projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnościach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą**
w zakresie **linii, instalacji i urządzeń liniowych**

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Łączności za pośrednictwem Głównego Inspektora PITIP, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)


PAŃSTWOWA INSPEKCJA TELEKOMUNIKACYJNA I POCZTA
02-698 Warszawa, ul. Obrzeźna 7



GŁÓWNY INSPEKTOR
Grabowski
mgr inż. Władysław Grabowski

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Antoni Łukaszewicz
mgr inż. Antoni Łukaszewicz
ul. 14.07.1998 r.



Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WIY-LUT-RP4 *

Pan Antoni Łukaszewicz o numerze ewidencyjnym POM/IE/2880/01
adres zamieszkania ul.Kochanowskiego 77, 83-000 Pruszcz Gdański
jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-01 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piiib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



Kwidzyn, 2018-01-26

O Ś W I A D C Z E N I E

My niżej podpisani oświadczamy, iż projekt budowlany, pt.:

**Budowa uzdrowskiego terenu aktywnego
wypoczynku i kinezyterapii z promenadą
uzdrowską i plażą miejską we Fromborku.**

Frombork, dz. nr 274/2, 274/3, 274/4, 274/5, 274/6, 274/8 obr. 0006 Frombork, dz. nr 2/5 obr. 0012
Frombork, dz. nr 1000/9 obr. 0003 Krzyżewo,
Frombork, gm. Frombork, powiat Braniewski

zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity – Dz. U. Nr 2017, poz. 1332, z późn. zm.)
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny z punktu widzenia, któremu ma służyć.

Branża konstrukcyjnaProjektant :

Maciej Korzonek

Nr upr. POM/0318/POOK/13

Sprawdzający :

Bogdan Guzanowski

Nr upr.: 1239/EL/87

Branża sanitarnaProjektant :

Bogusław Bodarski

Nr upr. UAN/N/7210/154/84

Sprawdzający :

Marian Sztoldo

Nr upr. UAN/N/7210/634/87

Branża elektrycznaProjektant :

Dariusz Samulak

Nr upr. POM/013/PWOE/12

Sprawdzający :

Remigiusz Bzowski

Nr upr. POM/017/POOE/12

Branża teletechnicznaProjektant :

Łukasz Łukaszewicz

Nr upr. POM/0001/PWOT/15

Sprawdzający :

Antoni Łukaszewicz

Nr upr. 1179/98/U

Branża architektonicznaProjektant :

arch . Izabela Rymkiewicz

nr upr.: 125/POOKK/IV/2016

Sprawdzający :

arch . Krystyna Rosowska

nr upr.: 5881/Gd/94



wydrukowane ze strony: poczta.wp.pl

Od: Agnieszka Karczmarz-Ignatowicz <agnieszka.ignatowicz.olsztyn@rdos.gov.pl>
Do: <korzonek-konstrukcje@wp.pl>
Data: Środa, 16 Sierpnia 2017 09:37
Temat: dot. zgłoszenia z art 118 ustawy o ochronie przyrody

Obrazy nie są wyświetlane
[Odblokuj](#)

[Ukryj komunikat](#)

Dzień dobry.

W nawiązaniu do zgłoszenia zamiaru wykonania prac polegających na usunięciu fragmentu roślinności w celu modernizacji plaży miejskiej nad Zalewem Wiślanym we Fromborku, uprzejmie informuję, że zgłoszenie zostało rozpatrzone w trybie tzw. milczącej zgody. Tutejszy Organ nie będzie ustosunkowywał się do sprawy w trybie decyzji administracyjnej.

Z poważaniem

--

Agnieszka Karczmarz-Ignatowicz
starszy specjalista

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000
ul. Dworcowa 60
10-437 Olsztyn
tel.: +48 89 53-72-100
fax: +48 89 52-70-423
e-mail: agnieszka.ignatowicz.olsztyn@rdos.gov.pl

DYREKTOR
URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI
ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
tel. (58) 620-22-85 fax (58) 620-30-39

Gdynia, 30.11.2017 r.

INZ 1.2.- MG – 812 – 66 B/17
za dowodem doręczenia

DECYZJA Nr 66 B/17

Na podstawie art. 88 I ust. 2 i 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1121 t. j. z późn.zm.), w związku z art. 36 i 37 ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2145 t. j. z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 104 KPA (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 t.j. z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Pana Macieja Korzonka, reprezentującego Pracownię Projektową Korzonek Konstrukcje, ul. Warszawska 36/3, 82 – 500 Kwidzyn, występującego w imieniu **Urzędu Miasta i Gminy Frombork, ul. Młynarska 5a, 14 – 530 Frombork**, po przeprowadzonej analizie istniejących warunków:

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

zwalnia z zakazów określonych w art. 88 I ust. 1 ustawy Prawo wodne i wyraża zgodę na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż ochronne, w odniesieniu do prowadzenia prac polegających na zagospodarowaniu terenu plaży (w części inwestycji położonej na działce nr 1000/9 obręb Krzyżewo, w pasie technicznym brzegu morskiego), w ramach przedsięwzięcia pn. „Zagospodarowanie terenu inwestycji uzdrowiskowego terenu aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą i plażą miejską nad Zalewem Wiślanym we Fromborku”

na warunkach:

1. Inwestor ponosi wyłączne ryzyko z tytułu lokalizacji zamierzenia na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią i zobowiązany jest do realizacji wymogów określonych w niniejszej decyzji.
2. Inwestor zobowiązany jest do:
 - a) pokrycia ewentualnych strat i usunięcia szkód powstałych na przedmiotowym terenie w związku z prowadzeniem prac,
 - b) uporządkowania terenu po przeprowadzeniu prac,
 - c) powiadomienia Obwodu Ochrony Wybrzeża Sztutowo (tel. 55 247 83 74) o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac.
3. Decyzja traci ważność, jeżeli inwestycja nie zostanie rozpoczęta w ciągu dwóch lat od daty niniejszej decyzji.

Uzasadnienie:

Wnioskowana inwestycja zlokalizowana jest w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w pasie technicznym brzegu morskiego, określonym zgodnie z ustawą o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej z dnia 21 marca 1991 r. oraz w granicach Obszarów Natura 2000: PLH280007 Zalew Wiślany i Mierzeja Wiślana oraz PLB280010 Zalew Wiślany.

Wniosek złożony przez Pana Macieja Korzonka reprezentującego Pracownię Projektową Korzonek Konstrukcje, ul. Warszawska 36/3, 82 – 500 Kwidzyn, występującego w imieniu Urzędu Miasta i Gminy Frombork, ul. Młynarska 5a, 14 – 530 Frombork, wraz z dokumentacją, przedstawia zakres zamierzenia nie kolidujący

z wymogami bezpieczeństwa po spełnieniu warunków decyzji. Planowane prace nie utrudnią ochrony przed powodzią.

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w terminie 14 dni od daty doręczenia.



**700 DYREKTOR
URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI**

mgr inż. Jacek Kozłowski
Główny Inżynier
Inspektorat Nadzoru Technicznego
i Zagospodarowania Przestrzennego

Otrzymują:

1. Urząd Miasta i Gminy Frombork, ul. Młynarska 5a, 14 – 530 Frombork na adres: Pan Maciej Korzonek Pracownia Projektowa Korzonek Konstrukcje, ul. Warszawska 36/3, 82 – 500 Kwidzyn
2. INZ/ZP a/a

Do wiadomości:

3. Urząd Miasta i Gminy Frombork, ul. Młynarska 5a, 14 – 530 Frombork,

mg/moje dokumenty/dec. zwal/Frombork/17 66 plaża miejska

Gdynia, 27.09.2018 r.

DYREKTOR
URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI
ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia
tel. (58) 620-22-85 fax (58) 620-30-39

INZ 1.2 - ASW - 812 - 66B/17/18
za dowodem doręczenia

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 i 3 w związku z art. 126 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), działając na żądanie strony, **postanawiam sprostować** oczywistą omyłkę zawartą w decyzji nr 66B/17 z dnia 30.11.2017r. (znak INZ 1.2 - MG - 812 - 66B/17) zwalniającej z zakazów określonych w art. 88 I ustawy Prawo wodne i wyrażającej zgodę na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż ochronne w odniesieniu do prowadzenia prac polegających na „Zagospodarowaniu terenu inwestycji uzdrowskiego terenu aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą i plażą miejską nad Zalewem Wiślanym we Fromborku”,

w sposób następujący:

W wierszu 22 od góry na stronie 1 ww. decyzji

jest: „nr 1000/9 obręb Krzyżewo”

winno być: „nr 1000/9 obręb Krzyżewo oraz nr 2/5 obręb 12 miasto Frombork”

Uzasadnienie:

Wniosek o sprostowanie oczywistej pomyłki złożył Pan Maciej Korzonek, reprezentujący Pracownię Projektową Korzonek Konstrukcje, pismem z dnia 27 września 2018r.

W decyzji z dnia 30.11.2017r. Nr 66B/17 zwalniającej z zakazów określonych w art. 88 I ust.1 ustawy Prawo wodne i wyrażającej zgodę na wykorzystanie pasa technicznego do celów innych niż ochronne w odniesieniu do prowadzenia prac polegających na „Zagospodarowaniu terenu inwestycji uzdrowskiego terenu aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą i plażą miejską nad Zalewem Wiślanym we Fromborku”, pominięto objęty wnioskiem zapis „nr 2/5 obręb 12 miasto Frombork”, co stanowi oczywistą omyłkę i należało wydać postanowienie o jej sprostowaniu.

Art. 113 § 1 k. p. a stanowi, iż organ administracji publicznej może z urzędu sprostować w drodze postanowienia inne oczywiste omyłki w wydanych postanowieniach (por. art. 126 k. p. a.).

Na niniejsze postanowienie służy Stronom zażalenie do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie za pośrednictwem Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w terminie 7 dni od daty doręczenia



Zob. DYREKTORA
URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI
[Signature]
Członek
Inspekcji Technicznej Żegludowej
i Zagospodarowania Śródlądowego

Otrzymują:

1. Urząd Miasta i Gminy Frombork, ul. Młynarska 5a, 14 – 530 Frombork na adres: Pan Maciej Korzonek Pracownia Projektowa Korzonek Konstrukcje, ul. Warszawska 36/3, 82 – 500 Kwidzyn

2. INZ/ZP a/a

Do wiadomości:

3. Urząd Miasta i Gminy Frombork, ul. Młynarska 5a, 14 – 530 Frombork



Dyrektor
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Gdańsku

ZPU/71-622/881/02/2017/df
(za potwierdzeniem odbioru)

Gdańsk, dnia 12.01.2017 r.

DECYZJA Nr ZW-599/881/2017

Na podstawie art. 881 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1121) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257)

po rozpatrzeniu

wniosku Gminy Frombork złożonego w dniu 08.12.2017 r. w sprawie zwolnienia z zakazów określonych w art. 881 ust. 1 ustawy Prawo wodne dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu inwestycji uzdrowiskowego terenu aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą i plażą miejską nad Zalewem Wiślanym we Fromborku” na działkach nr 274/2, 274/3, 274/4, 274/5, 274/6, 274/8, obręb 6, gmina Frombork

orzekam

1. Udzielić inwestorowi zwolnienia z zakazów określonych w art. 881 ust. 1 ustawy Prawo wodne na prace związane z inwestycją prowadzone na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w zakresie objętym załączoną do wniosku dokumentacją.
2. W celu zabezpieczenia przed powodzią należy spełnić następujący warunek wynikający z wniosku, tj. posadowienie projektowanego obiektu gastronomiczno-sanitarnego na rzędnej 2,50 m n.p.m.Kr.

Uzasadnienie

Na wniosek Gminy Frombork zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zwolnienia z zakazów określonych w art. 881 ust. 1 ustawy Prawo wodne dla inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu inwestycji uzdrowiskowego terenu aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą i plażą miejską nad Zalewem Wiślanym we Fromborku” na działkach nr 274/2, 274/3, 274/4, 274/5, 274/6, 274/8, obręb 6, gmina Frombork.

Według mapy zagrożenia powodziowego inwestycja objęta wnioskiem zlokalizowana jest na działkach, które częściowo znajdują się na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od morza. Rzędna wody powodziowej w miejscu inwestycji wynosi ok. 1,63 m n.p.m. Kr.

Zgodnie z art. 881 ust. 1 ustawy Prawo wodne na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią zabrania się wykonywania jakichkolwiek robót oraz czynności utrudniających ochronę

przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, w tym m.in. budowy obiektów budowlanych i zmiany ukształtowania terenu.

Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, zgodnie z art. 88l ust. 2 ww. ustawy w drodze decyzji zwolnić od ww. zakazów określając warunki niezbędne dla ochrony przed powodzią, jeżeli nie utrudni to zarządzania ryzykiem powodziowym.

Planowana inwestycja polega na zagospodarowaniu miejsca rekreacyjnego nad Zalewem Wiślanym we Fromborku. Istniejący zielony teren rekreacyjny zostanie podzielony na dwie części: zachodnią – aktywnego wypoczynku i kinezyterapii oraz wschodnią służącą do organizacji imprez masowych. Komunikację ma zapewnić oświetlona promenada uzdrowskowa prowadzona po śladzie istniejącej drogi. W rejonie styku trzech elementów inwestycji tj. plaży, mola i terenu aktywnego wypoczynku zaplanowano obiekt gastronomiczno-sanitarny. Budynek niepodpiwniczony, parterowy, posadowiony pośrednio na palach (budynek konstrukcji drewnianej na żelbetowej płycie, pod którą będą pale). Całość budynku zostanie wyniesiona na nasypie, a poziom posadowienia projektowanego obiektu gastronomiczno-sanitarnego zaplanowano na rzędnej 2,50 m n.p.m.Kr. Dodatkowo nasyp zostanie umocniony materacami gabionowymi, a wkoło budynku w ramach bezpieczeństwa zostanie wykonana balustrada. W ramach inwestycji zostanie również wykonana niezbędna infrastruktura techniczna oraz elementy małej architektury.

Tut. Zarząd uwzględnił propozycję inwestora dotyczącą zastosowania rozwiązań technicznych zabezpieczających przedmiotową inwestycję przed wodami powodziowymi poprzez posadowienie projektowanego obiektu gastronomiczno-sanitarnego ponad rzędną wody 1%.

Po zapoznaniu się z dokumentacją stwierdzono, że wykonanie prac na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, objętych przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym, zgodnie z załączoną do wniosku dokumentacją, nie utrudni zarządzania ryzykiem powodziowym.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
2. Niniejsza decyzja wygasa, jeżeli w terminie 2 lat od dnia, w którym stała się ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub nie rozpoczęto wykonywania robót.

Z UP. DYREKTORA

Krzysztof Roman

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Otrzymują strony:

1. Maciej Korzonek – pełnomocnik, ul. Bryła 10a/15, 81-577 Gdynia,
2. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia.

Do wiadomości:

1. Urząd Miasta i Gminy we Fromborku, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork,
2. Starostwo Powiatowe w Braniewie, Plac Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo,
3. ZPU aa.

WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
w Olsztynie
DELEGATURA w ELBLĄGU
82-300 ELBLĄG, ul. Świętego Ducha 19
IZNR-5183.23.2018 km
59 611 20 10 20 15
REGON 004462080 NIP 739-29-61-783

Elbląg, 17.01.2018 r.

Pan Maciej Korzonek
ul. Bryła 10a/15
81-577 Gdynia

dotyczy: projektu zagospodarowania terenu aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą i plażą miejską nad Zalewem Wiślanym we Fromborku

W związku z pismem w sprawie uzgodnienia zakresu inwestycji projektowanego zagospodarowania terenu aktywnego wypoczynku i kinezyterapii z promenadą i plażą miejską nad Zalewem Wiślanym we Fromborku – teren zlokalizowany w strefie ochrony krajobrazu kulturowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Fromborka, działając w oparciu o art. 7.4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity – Dz. U z 2014 poz. 1446 ze zm.), Wojewódzki Urząd ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatura w Elblągu uprzejmie informuje, że:

- akceptuje sposób zagospodarowania terenu w obszarze strefy;
- zaleca przeprojektowanie pokrycia dachowego budynku sezonowego sanitarno-usługowego, dostosowując do wymogów miejscowego planu: *wystrój zewnętrzny budynków z naturalnych materiałów budowlanych takich jak: kamień, cegła, tynki szlachetne, drewno, dach wysoki, kryty tradycyjną dachówką ceramiczną;*
- zaleca utwardzenie terenów dróg, ścieżek materiałami naturalnymi (niewskazane: tzw. polbruk, płyty betonowe typu jumbo)

KIEROWNIK DELEGATURY
mgr Sławomir J. Mioduszewski

Otrzymuje:

1 adresat

Do wiadomości:

2. Urząd Miasta i Gminy Frombork, ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork
3. a/a

Węgle-Zukowo 06.12.2017r.

Stepka Mariusz

(działalność od r.1996 /
 82-325 Markusy, Węgle-Zukowo 25A
 tel : +48 609 602 882
mariuszstepka@wp.pl

WYTYCZNE WYKONANIA INSTALACJI MONITORINGU MIEJSKIEGO

dotyczy: **Plaża miejska we Fromborku**

1. Na słupach 13/1, 7/1 i 2/1 zainstalować po 3 kamery stacjonarne i po 1 obrotowej (kierunek i rozmieszczenie na planie). Kamery w podgrzewanych obudowach o parametrach nie gorszych niż DAHUA IPC-HFW2221RP-VFS-IRE6 – stacjonarne, oraz DAHUA SD6C230U-HNI – obrotowe.
2. Na budynku plażowym zainstalować 2 kamery stacjonarne (kierunek i rozmieszczenie na planie). Kamery w podgrzewanych obudowach o parametrach nie gorszych niż DAHUA IPC-HFW2221RP-VFS-IRE6.
3. Na słupie 1/1 zainstalować nadajnik radiolinii w paśmie 5GHz.
4. Na budynku dworca kolejowego zainstalować odbiornik i nadajnik radiolinii jako stanowiska stacji pośredniczącej.
5. Odbiornik końcowy radiolinii zainstalować na maszcie antenowym na budynku posterunku Policji.
6. Należy zastosować kompletny system radiowy 802.11ac MIMO 2x2 przeznaczony na pasmo 5GHz o parametrach nie gorszych niż UBIQUITI POWERBEAM PBE-5AC-400.
7. Wszystkie słupy z kamerami połączyć linią kablową zasilającą, kablem YKY 3x4mm².
8. Linię kablową zasilić z rozdzielni głównej budynku plażowego poprzez przetwornicę z baterią akumulatorów 100Ah podtrzymujących zasilanie.
9. Z budynku plażowego poprowadzić ziemią linie światłowodowe do każdego słupa z kamerami, oraz do nadajnika na słupie 1/1.
10. Linie światłowodowe wykonać światłowodem 1 modowym 12 włóknowym.
11. W budynku plażowym zainstalować szafę typu Rack 19" z kompletem osprzętu światłowodów i zasilaniem poprzez przetwornicę z baterią akumulatorów.
12. W budynku posterunku Policji zainstalować szafę Rack 19" 42U, w miejscu dotychczasowej szafki z rejestratorami.
13. Wszystkie urządzenia dotychczas działającego monitoringu miejskiego oraz nowozainstalowane należy umieścić w nowej szafie.
14. W szafie zainstalować nowy rejestrator IP - 32 wejściowy, obsługujący monitoring plaży, o parametrach nie gorszych niż DAHUA NVR5832-4KS2, wyposażony w dysk twardy 6TB i klawiaturę sterującą PTZ, o parametrach nie gorszych niż DAHUA DHI-NKB3000.
15. Szafę Rack należy wyposażać w niezbędne akcesoria, półki, listwy, panele zasilające, wentylatory z termostatem itp.
16. W szafie Rack należy umieścić kompletne urządzenia, osprzęt i akcesoria związane ze wszystkimi sieciami monitoringu miejskiego, oraz zainstalować do niej szklane drzwi zamykane na klucz.
17. Wszelkie prace należy uzgodnić z administratorem i serwisem działających systemów.

STEPKA MARIUSZ
 Węgle - Zukowo 25A
 82-325 MARKUSY
 609 602 882
 REGON 170298750 NIP 578-129-36-88

Mariusz Stepka


Mariusz Stepka
 upr. budowlane nr 2061/EL/98
 upr. pomiarowe SIMP-D1/5kV nr 200/D/008/01/12
 upr. pomiarowe SIMP-E1/5kV nr 200/E/008/01/12

2017

WODOCIĄGI FROMBORSKIE

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(Wodociągi Fromborskie Sp. z o.o.)
14-530 FROMBORK, os. Słoneczne 28
55 243 72 09
NIP 5821610044 REGON 280451754

Frombork dnia 25.05.2017r

WARUNKI TECHNICZNE NR 6.1.2017

wykonania techniczne dostawy wody i odbioru ścieków

Obiekt: *teren aktywnego wypoczynku i kinezyterapii*

Adres obiektu: *Frombork, d. nr 274/5*

Inwestor: *Gmina Frombork*

Adres inwestora: *ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork*

- I. 1. Warunki dostawy wody: wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku zgodnie z uzgodnioną z naszą spółką dokumentacją techniczną.
2. Szczegółowe warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej:
 - 2.1. Przyłączy wodociągowe podłączyć do przewodu wodociągowego żeliwnego o śr. 100 mm ułożonego w dz. nr 274/4 na głębokości ok. 1,6 m poprzez wykonanie węzła (trójnik 100/100 z zasuwką).
Wykonany odcinek należy zakończyć hydrantem.
 - 2.2. Do zarejestrowania ilości wody pobranej należy wydzielić pomieszczenie na zainstalowanie wodomierza:
 - w przyziemiu
3. Warunki odprowadzania ścieków sanitarnych: zgodnie z warunkami zabudowy.
4. Szczegółowe warunki techniczne odprowadzania ścieków sanitarnych do sieci miejskiej:
 - 4.1. Włączenie przykanalika kanalizacji sanitarnej wykonać do: studni 2.03/0.89 zlokalizowanej na przewodzie kanalizacji sanitarnej o śr. 150 mm ułożonym w działce 274/3
 - 4.2. Włączenie przykanalika kanalizacji sanitarnej wykonać do wykonanej w tym celu studni zlokalizowanej na przewodzie kanalizacji sanitarnej o śr.mm ułożonym
 - 4.3. Na przykanaliku kanalizacji sanitarnej należy umieścić studzienkę rewizyjną w odległości 1mb. za linią regulacji posesji
5. Warunki odprowadzania wód opadowych: zgodnie z warunkami zabudowy.
6. Szczegółowe warunki techniczne odprowadzania wód opadowych do sieci miejskiej:
 - 6.1. Wody opadowe odprowadzić:
 - a/ powierzchniowo,
 - b/ do kanału deszczowego o śr.mm w ul.mm włączając przykanalik do istniejącej studni ulicznej; wykonując nową studnię na w/w kanale deszczowym.
 - 6.2. Na przykanaliku kanalizacji deszczowej, 1 m za linią regulacyjną posesji należy usytuować studzienkę rewizyjną z osadnikiem.

7. Plan sytuacyjny odrysu uzbrojenia działek 274/4, 274/6 i 274/5 w sieć wodociągową i kanalizacyjną stanowi integralną część niniejszych warunków technicznych.
- II. Odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie.
- III. Odbiorca usług jest zobowiązany współdziałać z dostawcą w zakresie utrzymania przyłączy w należytym stanie technicznym oraz udostępnić nieodpłatnie dostawcy teren nieruchomości, na którym znajdują się przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne celem przeprowadzenia prac remontowych.
- IV. Integralną część niniejszych warunków technicznych stanowią odnośne obowiązujące przepisy, a w szczególności:
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków / DZ.U. Nr 72 poz. 747 /.
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów Ministrów dnia 19 maja 1999r. w sprawie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, stanowiących mienie komunalne / Dz. U. Nr 75 poz. 690 /.
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / Dz. U. Nr 75 poz. 690 /
- V. Niniejsze warunki techniczne muszą być bezwzględnie załączone do projektu technicznego (budowlanego) urządzeń wod.-kan. ww. obiektu.
- VI. Wykonane przyłącza, przed zasypaniem, należy zgłosić do Wodociągów Fromborskich Sp. z o.o. do odbioru technicznego załączając geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
- VII. Termin ważności niniejszych warunków technicznych wygasa po upływie 1 roku od daty ich wystawienia.

UWAGI: *Zastrzegamy sobie prawo wykonania wcinki.*

DYREKTOR ZARZĄDU

mgr inż. Marek Wróbel

SPRAWDZENIE OBCIĄŻALNOŚCI PRZEWODÓW, SPADKÓW NAPIĘĆ ORAZ OCHRONY PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM

(wg normy PN-IEC 60364)

Obwód	parametry zabezpieczenia				dobór zabezpieczenia			dobór kabla /przewodu						sprawdzenie doboru kabla/przewodu				sprawdzenie spadku napięcia		ocena							
	P obl [kW]	cos F [-]	Un [V]	I obl [A]	typ	I b [A]	I 1h [A]	kabel/przewód			sposób ułożenia		obciążalność		I dd [A]	I b [A]	I obl [A]	I 1h [A]	dU sum. [%]		dU dop. [%]						
								typ	przekrój [mm2]	długość [m]	symbol	opis wykonania [sposób podstawowy]	wg PN-IEC	współczynnik zmniejszający								I dd [A]	I dd [A]	\geq	\geq	$<$	$<$
proj. ZK-P-RG	50,0	0,93	400	77,7	WT	100	145	YAKXS 4x	120	138	D	wielożyłowe w osłonie w ziemi	287	0,8	229,6	229,6	\geq	100	\geq	77,7	145	$<$	332,9	1,09	$<$	3	TAK
proj. ZK-P-ZK Festyn	15,0	0,93	400	23,3	WT	25	36,3	YKY 5x25	25	80	D	wielożyłowe w osłonie w ziemi	43	1	43	43	\geq	25	\geq	23,3	36,3	$<$	62,4	0,91	$<$	3	TAK
proj. ZK-P-SOU	5,0	0,93	230	13,5	WT	16	23,2	YAKXS 4x	35	8	D	wielożyłowe w osłonie w ziemi	34	1	34	34	\geq	16	\geq	13,5	23,2	$<$	49,3	0,07	$<$	3	TAK

Z-9