

Odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu nieograniczonego na:  
**„Przebudowę stadionu miejskiego we Fromborku, etap II – wykonanie odwodnienia płyty stadionu i wymianę ogrodzenia”,**

**Pyt. 1.** Proszę o zamieszczenie rysunków technicznych i projektów paneli ogrodzeniowych, bram i furtek, które mają być zamontowane, wraz z dokładnym opisem materiałów, które mają być wykonane (wymiary) kształtowników, rodzaj siatki) Zamieszczony przez Zamawiającego opis w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zawiera za mało informacji i nie pozwoli na poprawne sporządzenie oferty.

**Pyt. 2.** Czy Zamawiający przewiduje montaż zamków i rygli w projektowanych bramach i furtekach ? Jeżeli tak to jakich ?

**Pyt. 3.** Prosimy o podanie klasy obciążenia dla wpustów i odwodnienia liniowego.

**Odp. na pytanie nr 1**

Uproszczona dokumentacja nie zawiera rysunków technicznych dotyczących elementów ogrodzeń. Należy przyjąć typ ogrodzeń powszechnie dostępnych na rynku wraz z elementami niezbędnego wyposażenia tj. zawiasy, zamki, rygle.

Podstawowe wymiary paneli , furtek , bram zostały podane w przedmiarze robót.

Elementy ogrodzenia wykonane ze stali ,zabezpieczenie antykorozyjne paneli , bram i furtek - ocynk + poliester.

Siatka stalowa ,zabezpieczenie siatki- cynk + powłoka PCV.

**Odp. na pytanie nr 2**

Zawiasy, zamki ,rygle należy przyjąć typowe na wyposażeniu bram i furtek, dostępne na rynku.

**Odp. na pytanie nr 3**

Klasy obciążenia dla wpustów i odwodnienia liniowego - kl. B125.

BURMISTRZ  
  
Krystyna Lewańska

## Charakterystyka robót budowlanych

### Zakres robót obejmuje :

- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia zewnętrznego boiska z siatki na słupkach metalowych, powierzchnia siatki 1199 m<sup>2</sup>
- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia wewnętrznego boiska z siatki na słupkach metalowych, powierzchnia rozbiórki 380 m<sup>2</sup>
- rozbiórkę samej siatki bez słupów z ogrodzenia kortów - powierzchnia siatki 393,17 m<sup>2</sup>
- ogrodzenie zewnętrzne boiska z paneli siatkowych wysokości 1,76m i rozstawie słupków 2,505m długość ogrodzenia 666,3m  
2 bramy 5,4m x 1,76m  
2 furtki 1,1m x 1,76m
- ogrodzenie wewnętrzne kortów siatką na istniejących słupach - siatka powlekana 50x50x3 mm, powierzchnia siatki 432 m<sup>2</sup>
- ogrodzenie wewnętrzne boiska panelami z siatki o wysokości 1,36m i rozstawie słupków 2,505m, długość ogrodzenia 292,7m  
brama wjazdowa o szer 13,6m x 1,36m  
brama wjazdowa szer 5,4m x 1,36m

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

**BURMISTRZ**  
*Kryształ Lewańska*  
Kryształ Lewańska