

RB.6220.3.2015.BS

Frombork dnia 15.01.2016 r.

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust.1 i 4, 64, 66 ust.1, 2 i 6, art. 68 ust.1 i 2 pkt ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.) i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku MARPOL Ewa Gierałtowska, 14-500 Braniewo, ul Staszica 21 pełnomocnika Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Królewiecka 55 z dnia 15.12.2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1165 N Bauda” na działkach oznaczonych według ewidencji gruntów numerami 8/2, 8/3, 32,116, obręb Biedkowo, gmina Frombork oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie

### postanawiam:

1. Nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na **„Przebudowie obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1165 N Bauda”** na działkach oznaczonych według ewidencji gruntów numerami 8/2, 8/3, 32,116, obręb Biedkowo, gmina Frombork oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na środowisko,
2. Ustalić dla przedsięwzięcia opisanego w punkcie 1 niniejszego postanowienia zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie zgodnie z art. 66 ust.1, 2 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz.1235 z późn. zm.), ze szczególnym uwzględnieniem:
  - a) wpływu planowanej inwestycji na ekosystem rzeki Baudy,
  - b) przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej ukierunkowanej na występowanie siedlisk chronionych i ichtiofaunę w obrębie rzeki Baudy z uwzględnieniem terminów prowadzenia prac budowlanych w obrębie rzeki.

## UZASADNIENIE

MARPOL Ewa Gierałowska, 14-500 Braniewo, ul Staszica 21 pełnomocnik Zarządu Dróg Powiatowych w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Królewiecka 55 wnioskiem z dnia 15.12.2015 roku wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1165N Bauda” na działkach oznaczonych według ewidencji gruntów numerami 8/2, 8/3, 32, 116, obręb Biedkowo, gmina Frombork.

Do wniosku załączona została karta informacyjna przedsięwzięcia, mapa ewidencyjna i do celów projektowych obejmująca przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie i obejmująca obszar na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie oraz wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren na którym będzie realizowane przedsięwzięcie i obejmujący obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Na podstawie otrzymanych dokumentów stwierdzono, że planowana inwestycja polega na przebudowie istniejącego mostu na rzece Bauda posadowionego w ciągu drogi kategorii powiatowej nr 1165N.

Istniejący obiekt posiada liczne uszkodzenia przyczółków, dźwigarów głównych, pomostu płyty i skrzydełek. Istniejące uszkodzenia i zła izolacja dyskwalifikują możliwość naprawy uszkodzeń i decydują o konieczności przebudowy obiektu. Na podstawie przeprowadzonego przeglądu podstawowego stwierdzono, że ze względu na zły stan techniczny dźwigarów stalowych należy w trybie pilnym zaplanować przebudowę konstrukcji nośnej obiektu. Do czasu przebudowy obiekt może być użytkowany przy wprowadzonej ograniczonej nośności obiektu do 10 ton.

W miejscu istniejącego mostu, w km 2+046, zaprojektowano nowy obiekt mostowy stalowy z blach falistych o przekroju nisko-profilowym, łukowo-kołowym, o świetle poziomym min. 13,00 m oraz świetle pionowym min. 4,20 m i długości konstrukcji 10,74 m. Powierzchnia przekroju wynosi 48,18 m<sup>2</sup>. Zakończenia rury od strony wlotu i wylotu zostanie wykonane pionowo z wykonaniem ściany oporowej. Pionowy koniec rury zakończony zostanie wieńcem żelbetowym. Obiekt mostowy będzie wykonany w miejscu istniejącego mostu, po rozbiórce konstrukcji przęsła i przyczółków. Nowa konstrukcja będzie wykonana na fundamencie żelbetowym posadowionym bezpośrednio na gruncie.

W zakres robót drogowych nastąpi wykonanie podbudowy i nawierzchni na odcinku o długości około 50,0 m.

Szerokość jezdni w krawężniku na obiekcie wynosi 5,50 m, a szerokość całkowita konstrukcji 10,74 m. Konstrukcja nawierzchni składać się będzie z podbudowy pomocniczej wykonanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm i szerokości 5,50 m, podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 0/16 grubości 7 cm oraz z warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/16 grubości 5 cm.

Parametry techniczne projektowanego obiektu są następujące:

- obiekt mostowy stalowy z blach falistych o przekroju łukowo-kołowym dostosowany do wymagań drogi klasy L,
- nośność klasy A zgodnie z PN-85/S-10030,
- długość konstrukcji obiektu 10,74 m,

- światło pionowe min. 4,20 m, światło poziome min. 13,00 m,
- powierzchnia przekroju 48,18 m<sup>2</sup>,
- kąt skosu obiektu 90°.

W związku z przebudową mostu zaplanowano następujący zakres robot:

- wyznaczenie i oznakowanie objazdu,
- wyburzenie betonu zbrojonego konstrukcji pomostu, rozbiórka dźwigarów stalowych głównych, skrzydeł i przyczółków kamiennych,
- rozbiórka istniejącej nawierzchni oraz części istniejącego korpusu drogowego na dojazdach do obiektu,
- roboty fundamentowe polegające na wykonanie fundamentów żelbetowych,
- montaż konstrukcji z blach stalowych falistych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym,
- wykonanie wieńców żelbetowych, ścian oporowych i ław żelbetowych pod bariery,
- montaż prefabrykowanych desek gzymsowych,
- zasypanie wykopów,
- umocnienie i plantowanie skarp korpusu drogowego oraz rzeki,
- montaż balustrad i barier drogowych,
- ustawienie krawężnika,
- wykonanie nawierzchni chodników,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni ,
- ułożenie ścieków krawędziowych i skarpowych,
- przełożenie ruchu na nowy obiekt mostowy.

Po przeanalizowaniu dokumentów stwierdzono również, że zgodnie z § 3 ust.1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397 z późn.zm.) przedsięwzięcie polegające na przebudowie obiektu mostowego na rzece Bauda należy do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko , dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko może być wymagane.

W tej sytuacji Burmistrz Miasta i Gminy Frombork jako organ prowadzący postępowanie zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.) zobowiązany jest zgodnie z tym przepisem do zasięgnięcia opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko właściwych organów, tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Wobec powyższego pismem RB. 6220.3.2015.BS z 21.12.2015 roku Burmistrz Miasta i Gminy Frombork wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1165N Bauda” na działkach oznaczonych według ewidencji gruntów numerami 8/2, 8/3, 32, 116 , obręb Biedkowo , gmina Frombork.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie pismem nr ZNS 4464.39.2015 z dnia 29.12.2015 roku wydał opinię, że dla w/w przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Natomiast Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie pismem nr WSTE-4240.151.2015.BW z dnia 5.01.2015 roku stwierdził, że dla opisanego powyżej przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Całość ustaleń wynikających z opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie dotycząca zakresu raportu została ujęta w punkcie 2 niniejszego postanowienia.

Konieczność przeprowadzenia oceny na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wynika z faktu, m.in także z opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, że planowana inwestycja będzie realizowana na obszarze Chronionego Krajobrazu Rzeki Baudy w stosunku do którego obowiązują przepisy zawarte w rozporządzeniu nr 105 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 listopada 2008 roku ( Dz. Urz. Woj. War.- Maz. Nr 176,poz.2573) .

Ponadto rzeka Bauda stanowi bardzo ważny element ekologiczny obszaru oraz kształtuje stosunki wodne.

Dlatego wszelkie prace prowadzone w jej obrębie wymagają zastosowania rozwiązań minimalizujących ich wpływ na jakość wód i ochronę przyrody, w tym także dziko występujących roślin, zwierząt, grzybów, siedlisk przyrodniczych, krajobrazu, zieleni i zadrzewień.

Wobec powyższego biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art.63 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, szczególnie usytuowanie, charakter i rodzaj przedsięwzięcia, zakres i skalę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Braniewie postanowiono orzec o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko opisanego powyżej przedsięwzięcia oraz o sporządzeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko określając jednocześnie jego pełny zakres zgodnie z obowiązującymi przepisami wynikającymi z art.66 w/w ustawy.

Raport oprócz pełnego zakresu winien uwzględniać także wpływ planowanej inwestycji na ekosystem rzeki Baudy oraz inwentaryzację przyrodniczą ukierunkowaną na występowanie siedlisk chronionych i ichtiofaunę w obrębie rzeki Baudy z jednoczesnym uwzględnieniem terminów prowadzenia prac budowlanych w obrębie tego ciek.

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy we Fromborku w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia.

**Otrzymują:**

1. MARPOL Ewa Gierałtowska , 14-500 Braniewo, ul. Staszica 21
2. Zarząd Dróg Powiatowych w Braniewie, 14-500 Braniewo , ul. Królewiecka 55
3. Strony postępowania
4. a/a

**Do wiadomości :**

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Braniewie

BURMISTRZ  
*hube*  
mgr Magdalena Wrońska

*Sprezskli*  
*[Signature]*