

**Zamawiający:
Gmina Frombork
Ul. Młynarska
14-530 Frombork**

PF.271.9.2022

Do wszystkich Wykonawców

DOTYCZY: „Modernizacja kotłowni miejskiej na biomasę we Fromborku”
Numer ogłoszenia BZP: **2022/BZP 00245401/01**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą „Pzp”, informuję, że w dniu 12.07.2022 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z czym przytaczamy ich treść udzielając stosownych odpowiedzi.

1. Prosimy o wyjaśnienie. W zał. SWZ zapisano sprawność kotła 60%. W zał. PFU zapisano sprawność kotła 84%. Nadmieniamy, że sprawność ruchowa 84% bez specjalnych rozwiązań technicznych jest praktycznie nieosiągalna.

Odp.: Zamawiający informuje, że przy kotle bez zastosowania specjalnych urządzeń podnoszących sprawność (ekonomizer) można przyjąć sprawność urządzenia na poziomie min. 75%. Zostanie wprowadzona zmiana zapisu w zał. nr 7 do SWZ „DOKUMENTACJA PROJEKTOWA” w zakresie zmiany minimalnego parametru sprawności kotła na 75% (str. 8 PFU).

2. Norma emisji pyłów po 1.01.2030 r. to <30 mg/m3. Do tego terminu to <200 mg/m3. Która wartość obowiązuje?

Odp.: Zamawiający określił w PFU (str. 8), że w ramach zamówienia do wykonania jest *„Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie kotła i technologii na kocioł opalany słomą 1 x 3,0 MW o podwyższonej sprawności wraz z instalacją odpylania spalin spełniającą standardy emisyjne po 01.01.2023 roku.”*

3. Wentylator spalin – założono moc silnika 45 kW. Czy może być o innej mocy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza zastosowanie wentylatora spalin o innej mocy – przy zapewnieniu prawidłowego działania całego systemu. Wentylator powinien zostać dobrany zgodnie z warunkami jakie musi spełnić dla projektowanego kotła oraz ma zapewnić całkowicie płynną i sprawną pracę kotła nie ograniczając w żaden sposób zakresu i sprawności jego działania.

Podpisano:

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Frombork

.....
(podpis osoby udzielającej odpowiedzi
w imieniu Zamawiającego)