

Frombork, 03.08.2022 r.

Zamawiający:
Gmina Frombork
Ul. Młynarska
14-530 Frombork

PF.271.9.2022

Do wszystkich Wykonawców

DOTYCZY: „Modernizacja kotłowni miejskiej na biomasę we Fromborku”
Numer ogłoszenia BZP: **2022/BZP 00245401/01**

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą „Pzp”, informuję, że w dniu 03.08.2022 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania od Wykonawców do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w związku z czym przytaczamy ich treść udzielając stosownych odpowiedzi.

1. Zapis w PFU (str.8) określa, że w ramach zamówienia do wykonania jest „Modernizacja kotłowni polegająca na wymianie kotła i technologii na kocioł opalany słomą 1 x 3,0 MW o podwyższonej sprawności wraz z instalacją odpylania spalin spełniającą standardy emisyjne po 01.01.2023 roku.” Czy zabudowana instalacja spełniająca standardy emisyjne po 01.01.2023r. ma spełniać standardy emisyjne do 31.12.2029r. czy również ma spełniać standardy emisyjne obowiązujące od 01.01.2030r.? Po 01.01.2030r. następuje zmiana (obniżenie) standardów emisyjnych.

Odp.: Zamawiający informuje, zabudowana instalacja - na moment oddania do eksploatacji - powinna spełniać standardy emisyjne określone w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 24 września 2020 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów*, czyli obowiązujące po 01.01.2023 roku do 31.12.2029 roku z możliwością rozbudowy instalacji odpalania spalin do standardu po 01.01.2030 roku.

Podpisano:

Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Frombork

.....
(podpis osoby udzielającej odpowiedzi
w imieniu Zamawiającego)