

Dotyczy przetargu nieograniczonego pod nazwą: **Budowa składanego lodowiska sezonowego w ramach programu „Biały Orlik”**

Po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonego w SIWZ prosimy o następujące wyjaśnienia:

1. PYTANIE:

„Zamawiający w wymaganiach dla modułowego systemu ziębniczego tafli lodowiska opierając się o ustawę z dnia 16. 04. 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 881 z późn. zm.) żąda oznakowania jego znakiem CE lub znakiem budowlanym.” (4.B)

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w opinii z dnia 13. 07. 2011r. (dokument w załączeniu) stwierdza, że lodowiska rozbieralne i modułowe zestawy mrozeniowe lodowisk nie podlegają wymaganiom ustawy o wyrobach budowlanych.

Czy Zamawiający w świetle powyższej decyzji Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego zmienia wymagania dotyczące modułowego systemu chłodniczego tafli lodowiska rezygnując z oznakowania jego znakiem budowlanym i znakiem CE (z wyjątkiem wszystkich jego podzespołów)?

W opinii Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (DWB/INN/4233/93/11 pismo w załączeniu) z dnia 13.07.2011 r., lodowiska rozbieralne i modułowe nie są objęte mandatami, a tafle lodowiska nie podlega wymaganiom ustawy o wyrobach budowlanych. Wyroby budowlane, które podlegają wymaganiom zawartym w ustawie (art. 2 pkt 1) są to takie wyroby, które spełniają kryteria zawarte w definicji wyrobu budowlanego i które jednocześnie objęte są zakresem przedmiotowym mandatów udzielanych przez Komisję Europejską. Wykaz takich mandatów został ogłoszony obwieszczeniem Ministra Infrastruktury z dn. 5 lipca 2004 roku „ w sprawie wykazu mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Młynarska 5a ☎/fax 244 06-61

☎ 244 06-70 ☎ 244 06-60

14-530 FROMBORK


REGON 000529284 NIP 582-13-20-033

Przetarg nieograniczony na „Budowę składanego lodowiska sezonowego w ramach programu Biały Orlik”

Odpowiedz na pytanie z dnia 16.10.2012 r.

Ad. 1. Wg przedstawionej opinii z Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego lodowiska rozbieralne i modułowe zestawy mrozeniowe lodowisk nie podlegają wymaganiom ustawy o wyrobach budowlanych, zatem Zamawiający odstępuje od żądania od Wykonawców oznakowania CE lub znakiem budowlanym. (Za wyjątkiem wszystkich jego podzespołów)

(-) Krystyna Lewańska



Burmistrz Miasta i Gminy Frombork